

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu  
Açık Tebliğ Adresi  
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi  
Ve Vergi Numarası :  
Telefon No :  
Faks No :  
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünüzün İhtiyacı Olan Ve 4734 Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü Alınacak Ekli Şartnamede Teknik Özellikleri Belirtilen “(Hayrabolu İlçesi 1500 tonluk su deposundaki jeneratöre ait Motorlu Otomatik Transfer Şalteri (630A – 4 Kutuplu) (ATS) alımı işi” KDV Hariç Toplam .....TL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../...../2020  
Kaşe- İmza

S.N O	MALZEMENİN CİNSİ VE ÖZELLİĞİ	Miktarı	Ölçü Biri mi	BİRİM FİYAT	TUTAR
1-	Otomatik Transfer Şarteli 630 A (ATS)	1	Adet		
KDV HARIÇ TOPLAM TUTAR					

Not: Teknik Şartname (1 Sayfa)

- 1- İstekliler tekliflerini **28/09/2020 tarihi saat 11:00'a** kadar Gündoğdu-Turgut Mah. Köseilyas Cad. No:100 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada [destekhizmetleri@teski.gov.tr](mailto:destekhizmetleri@teski.gov.tr) adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- 2- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra 90-120 takvim günü içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- 3- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

**T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**Motorlu Otomatik Transfer Şalteri Mal Alımı**

**Teknik Şartnamesi**

**1) İşin Tanımı ve Kapsamı**

Bu şartname, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait içme suyu hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet Motorlu Otomatik Transfer Şalteri alım işinin koşullarını içerir. Yüklenici firma, bu iş kapsamında; aşağıda listelenen teknik özelliklere uygun şalterin teminini sağlayacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

**2) Teknik Özellikler**

- Akım Değeri (A): 630
- Kutup sayısı: 4
- Ürün IEC 60947-5-3 veya IEC / EN 60947-6-1 standartlarına uygun olmalı.
- Anma Yalıtım Gerilim U<sub>i</sub>: 500V
- Nominal Darbe Dayanım Gerilimi kV: 8kV
- Anma Çalışma Akımı: AC32-33B
- Anma Kısa Süre Dayanma Akımı (kA/1s): 20kA
- Transfer Süresi (s): min. 2,1s
- Çalışma Koşulları
  - Ortam Sıcaklığı: -5°C - +40°C ;
  - Bağıl nem: %90 (55°C)
  - Rakım: 2000m
  - Kirlilik Sınıfı: Kurulum bölgesi çevre kirliliği sınıfı 3