

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuşu:
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “ **Tekirdağ İli Genelinde Kullanılmak Üzere Beton Kapak Mal Alımı İşi** ” ni KDV Hariç Toplam.....TL
(.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../...../2025
Kaşe- İmza

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	Ø 800 mm Dış Çaplı 10 Cm Kalınlığında Betonarme Kapak	500	Adet		
KDV Hariç Toplam Tutar					

Not: Teknik Şartname (4 Sayfa)

- İstekliler tekliflerini **30/01/2025 tarihi saat 15:00'a** kadar Atatürk Mah. 57.Alay Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **90 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

T.C
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
(TESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



2025 YILI
BETON BACA KAPAĞI MAL ALIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL

Bu şartname TESKİ Genel Müdürlüğü Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı tarafından Bakım Onarım işlerinde kullanılacak Beton baca kapağının teknik ve diğer özelliklerini ihtiva eder. Bu şartname kapsamında muayene ve parsel baca takımına uygun olacak şekilde buhar kürlü; Yuvarlak Ø800 mm dış çaplı 10 cm kalınlığında betonarme kapak alınacaktır.

2. KAPAK ÖZELLİKLERİ

2.1- Beton kapaklar TS EN 124 standardı ve beton TS standardına uygun olacaktır.

2.2- Kapaklar C30/35 beton sınıfında üretilecektir ve imalatın ardında buhar kürlü uygulanmış olacaktır.

2.3- Kapaklar 10 cm kalınlığında (± 1 cm tolerans) olmalıdır.

2.4- Beton yüzeyinde yapısal ve hidrolik açıdan zararlı olabilecek ve dayanıklılığını azaltacak hasar bulunmamalıdır.

2.5- Yuvarlak beton kapağın dış çap ölçüsü Ø800 mm olacaktır.

2.6- Ürün demir donatılı olacaktır. Q tip çelik hasır olup, kare gözlü, en az 6 mm kalınlığında 150×150 mm göz aralığında nervürlü tek sıra hasır çelik donatı olacaktır.

2.7- Üzerinden geçecek olan ağır tonajlı taşıtların etkisiyle deforme olmayacaktır.

2.8- Kapaklar pürüzsüz yüzeyli ve kenarları yuvarlak hatlı olacaktır.

2.9- Kapakların görünen yüzeylerinde hava kabarcığı olmayacaktır.

2.10- Ürünlerde perdah yüzeyi kapağın alt kısmı olacaktır.

2.11- Hava şartlarının olumsuz etkilerine karşı, sülfata dayanıklı çimentodan üretilmiş olacaktır.

2.12- Donma-çözülme etkilerine, ıslanma-kuruma etkilerine, yağmur ve kar sularının tahrip edici etkilerine karşı dayanıklı olacaktır.

2.13- İdarece oluşturulan Muayene ve Kabul komisyonu, Standartların ilgili maddelerinde belirtilen özellikleri, değerlerin uygunluğunu kontrol edecektir.

3. BACA KAPAK MUAYENE VE TESTLERİ

Sözleşmenin imzalanmasından sonra; İdare kontrol elemanları, fabrika imalata başlarken ve ya İdare kontrol elemanlarının uygun gördüğü bir vakitte olmak üzere toplam 1 defa fabrika testine gidebilir veya ürünleri bağımsız akredite bir laboratuvarda test edebilir. Tüm yol ve konaklama masrafları İstekli Firmaya ait olacaktır.

- . Fabrika ve bağımsız test kuruluşlarında numuneler üzerinde aşağıdaki belirtilen testler yapılacaktır.
- . Genel olarak göz muayenesi ile kapaklar incelenir.
- . Ağırlık kontrolü (Beton sınıfı ve demir donatı dikkate alınarak, azami ağırlık kontrolü)
- . Boyut ve pürüzsüzlük kontrolü
- . Basınç altında yük deneyi (TS EN 124'e uygun olarak mukavemet deneyi).

Yukarıda bahsi geçen denetim masrafları teklif birim fiyatlara dâhil kabul edilmiş olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

4. GARANTİ

İstekli aynı zamanda yukarıda adı geçen malların tasarımından, malzeme veya işçilikten doğacak kusurların bulunmayacağını garanti etmektedir.

5-GENEL ŞARTLAR:

5.1- İhale üzerinde kalan firmâ mal teslimi sırasında TS EN 124 ve TSE belgelerini idareye verecektir.

5.2- Denetim ve kontrollük hizmetlerinin bedeli İstekliye aittir.

5.3- İstekli firma 6331 sayılı İSG Kanununa uygun olarak her türlü sorumluluğu yerine getirmek zorundadır.

5.4- İdare uygun gördüğü takdirde test için numune seçip bağımsız kuruluşlarda test ve deney yaptırabilir. Bunun için ödenecek tüm bedel İstekli tarafından karşılanacaktır. Deney ve test esnasında alınan numunelerin yerine İstekli firma yenilerini teslim edecek olup bu ürünler için ek bir bedel ödenmeyecektir.

5.6- İstekli taahhüdü altındaki 500 adet yuvarlak baca kapağını 30 takvim günü olmak üzere 1 parti şeklinde teslim etmek zorundadır.

5.7- Teslimat Tekirdağ İli, Çorlu İlçesinde bulunan TESKİ Genel Müdürlüğü, Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı deposuna yapılacaktır.

5.8- Alınacak tüm mal ve malzemelerin yükleme, nakliye, indirme ve istiflenmesi İstekli tarafından yapılacaktır. İdarenin belirleyeceği ağır malzemeler paletlerle nakliye edilecektir. Paletler için İdareden ayrıca ödeme talep edilmeyecektir. Yükleme, nakliye, indirme veya istifleme sırasında zarar gören mal ve malzemenin telafisi bedelsiz olarak İstekli tarafından yapılacaktır.

İdare uygun gördüğü takdirde yukarıda yazılı olmayan TSE standardına uygun testleri de gerçekleştirebilecektir. Yapılacak tüm testlerin masrafları İstekli tarafından karşılanacak olup bunlar için İstekliye ek bedel talep edemez. Bu testlerle ilgili kullanılacak malzemelerin yenileri İstekli tarafından bedelsiz idareye verilecektir.

6. SERTİFİKALAR

TSE EN 124

7. İSTİHKAK ÖDEMELERİ

7.1. İstihkak ödemesinde istenen belgeler:

- Hakediş dilekçesi
- Fatura
- Malzeme Teslim Tutanağı
(Malzeme Cinsi, miktarı ve fatura numarasını gösteren tablo)
- Dönem içinde yapılan cezai uygulamalarla ilgili tutanaklar,
- Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ve SGK İl Müdürlüğünden borcu olmadığına dair alınacak belgeler,

7.2. İstekli yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

8. CEZALAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

8.1. İstekli taahhüdü altında belirtilen süre içerisinde malı teslim edememesi halinde, gecikme süresi başlar. Bu süre 30 takvim günü olup, malzemelerin geç teslim edildiği her gün için (0-24 saat arası 1 gün kabul edilir) sözleşme bedelinin % 1 (Yüzdebir) tutarında ceza İsteklinin hakedişinden kesilir.

8.2. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın İstekliye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatın karşılanamaması halinde ceza tutarı İstekliden ayrıca tahsil edilir

8.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

8.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında İsteklinin 4735 sayılı Kanununun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

HAZIRLAYAN

Cihan GİRGEN
Teknik Personel

İNCELEYEN

Kenan Ragıp SAĞOL
Kanal İşletme Şube Müd. V.
28.01.25

ONAYLAYAN

...../2025
H. Barış GEDİK
Daire Başkanı